

Číslo jednací dokumentu: MMZL 119637/2021

Spisová značka: MMZL 111767/2021 OŽPaZ/ZeL

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zeman Lukáš, tel.: 577 630 984

e-mail: LukasZeman@zlin.eu

Ve Zlíně dne: 30. 6. 2021



MMZLSS47329781

Obec Ostrata, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
kterou zastupuje KANINGA s.r.o., Březnická 5565, 760 01 Zlín 1**Oznámení o zahájení vodoprávního řízení****VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona,

oznamuje

v souladu s § 94m stavebního zákona, že na návrh žadatele, kterým je:

Obec Ostrata, IČO 70910740, Ostrata 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,

kterou zastupuje KANINGA s.r.o., Březnická 5565, 760 01 Zlín 1,

bylo dne 17. 6. 2021 zahájeno společné územní a stavební řízení ve věci:

Společné povolení stavby vodních děl podle §15 a §55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, kterými jsou „SO 01.1 Kanalizace Hvozdná“, „SO 01.2 Výtlač odpadních vod“, „SO 01.3 Čerpací jímka“, „SO 01.4 Kanalizace Ostrata“ a stavebních objektů „SO 02 Příjezdová komunikace k čerpací jímce“ a „SO 03 Přípojka NN pro čerpací stanici“ realizovaných v rámci stavby „Kanalizace Ostrata“ umístěných na pozemcích parc. č. 337/2, 418 v katastrálním území Hvozdná, obec Hvozdná a dále parc. č. 2, 5, 21, 22, 23/1, 23/2, 34, 36, 37, 38, 45/1, 65/1, 67/1, 67/2, 76/1, 76/6, 79, 80/1, 81/1, 81/3, 81/4, 81/12, 81/13, 81/14, 81/15, 81/16, 81/19, 81/25, 82, 84/2, 91, 92/8, 92/9, 110, 154/2, 163, 190, 191, 192, 193, 208, 209, 210, 211, 258, 259, 260/1, 261/2, 274, 332, 334, 335, 340/1, 345, 361/1, 372, 373, 375, 376, 465/12, 465/54, 465/73, 465/111, 469/2, 473, 474/1, 474/2, 477/1, 479/1, 501, 585/10 v katastrálním území Ostrata, obec Ostrata, vše kraj Zlínský.

Základní údaje o povolované stavbě:Druh vodního díla: stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok a objektů podle § 55 odst. 1. písmeno c) vodního zákonaÚčel vodního díla: odvedení odpadních splaškových vod z obce Ostrata na ČOVPopis stavebních objektů:

SO 01 Kanalizace

SO 01.1 Kanalizace Hvozdná

V rámci rozšíření technické infrastruktury v obci Ostrata jsou řešeny nové stoky splaškové kanalizace zakončené v čerpací jímce umístěné na začátku obce v nejnižším místě. Z čerpací jímky budou vody přečerpávány do nové

gravitační kanalizace a dále na kanalizační systém obce Hvozdná v prostoru u křižovatky (směr Slušovice, Lužkovice, Štípa). Podmínkou obce Hvozdná pro napojení Ostraty je vybudování prodloužení gravitační kanalizace - stoka B. Na tuto prodlouženou stoku B se napojí výtlač VS vedený z čerpací jímky z Ostraty. V obci Hvozdná je vybudována stávající jednotná kanalizace, která je napojená na ČOV Malenovice. Navržená kanalizace zajistí odvádění odpadní vody splaškové od obyvatel obce Ostrata na ČOV Malenovice. Kanalizace je navržena z potrubí PVC SN16 a v protlaku litina DN 250.

Stoka B - materiál PVC SN 16 v dimenzi DN 250 v délce 126,7 m

- litina v dimenzi DN 250 v délce 14 m

SO 01.2 Výtlač odpadních vod

V rámci rozšíření technické infrastruktury v obci Ostrata jsou řešeny nové stoky splaškové kanalizace zakončené v čerpací jímce umístěné na začátku obce v nejnižším místě. Z čerpací jímky budou vody přečerpávány do nové gravitační kanalizace výtlačem VS, který je řešen v rámci tohoto objektu. Dále OV pokračují na kanalizační systém obce Hvozdná v prostoru u křižovatky (směr Slušovice, Lužkovice, Štípa). Kanalizace výtlač navržena z potrubí PE100 RC. Napojení výtlaču je na stoku B - v obci Hvozdná. Výkop bude proveden ze stávajícího terénu. Hloubky výkopu pro potrubí budou cca 1,5- 4 m. Rýha bude pažena pažením příložným. Před zahájením prací se provede skrývka ornice v tloušťce 200mm. Povrchy se uvedou po skončení prací do původního stavu. Dno rýhy zasáhne pod hladinu podzemní vody. Pro odvedení podzemní vody z výkopu, bude na dno výkopu pro kanalizační potrubí umístěna drenážní trubka DN 100 mm. Umístění drenážní trubky bude provedeno dle výkresu uložení. Drenáž bude po dobu výstavby kanalizace zaústěna do nejbližší stávající kanalizace, případně bude do ní čerpána. Trasa byla navržena dle požadavku obce Hvozdná a ŘSZK. Požadavek ŘSZK byl v maximální míře situovat trasu mimo pozemku ŘSZK. Výtlač je veden od čerpací jímky pod potokem Ostraty a dále podél potoka směrem k obci Hvozdná. Po trase dochází ke křížení s potokem Ostraty a bezejmenným potokem.

SO 01.3 Čerpací jímka

V rámci podoobjektu je řešena čerpací jímka a bezpečnostní přepad. Před čerpací jímkou v místě napojovací šachty je navržen bezpečnostní přepad, který je součástí řešení jímky pro zajištění jejího provozu. Čerpací jímka bude mít průměr 1,6 m. Bezpečnostní přepad je zajištěn pomocí stoky V1. Stoka V1 - PVC SN 16, DN 250, DL. 10.5m. Kanalizace je navržena z potrubí PVC SN16.

SO 01.4 Kanalizace Ostrata

Na prodlouženou stoku B ve Hvozdné se napojí výtlač VS vedený z čerpací jímky z Ostraty. V obci Hvozdná je vybudována stávající jednotná kanalizace, která je napojená na ČOV Malenovice. Navržená kanalizace zajistí odvádění odpadní vody splaškové od obyvatel obce Ostrata na ČOV Malenovice. Kanalizace je navržena z potrubí PVC SN16 DN 250 a v ocelových protlacích 426*9mm je osazena litina DN 250. Přípojky v obci Ostrata jsou řešeny z PVC SN 16 DN 150. Předpokládaný počet řešených přípojek 137 ks v celkové délce 505.5 m. Výkop bude proveden ze stávajícího terénu. Hloubky výkopu pro potrubí budou cca 0,5- 5 m. Rýha bude pažena pažením příložným a pro hloubky od 1,5 m pažícími boxy. Před zahájením prací se provede mimo komunikace skrývka ornice v tloušťce 200mm. Povrchy se uvedou po skončení prací do původního stavu. Výkop se v blízkosti rodinných domů se bude provádět po úsecích délky cca 2 m, aby nedošlo k poškození domů. Před zahájením výstavby provede zhotovitel pasport rodinných domů. Dno rýhy zasáhne pod hladinu podzemní vody. Pro odvedení podzemní vody z výkopu, bude na dno výkopu pro kanalizační potrubí umístěna drenážní trubka DN 100 mm. Umístění drenážní trubky bude provedeno dle výkresu uložení. Drenáž bude po dobu výstavby kanalizace zaústěna do nejbližší stávající kanalizace, případně bude do ní čerpána.

SO 02 Přijezdová komunikace k čerpací jímce

Jedná se o vybudování nové účelové komunikace pro obsluhu nové čerpací jímky pro novou kanalizaci. Nová komunikace je navržena jako účelová komunikace s šířkou zpevněné části min. 3,50m. V obloucích je pak tato komunikace rozšířena pro zajištění příjezdu velkého nákladního vozidla. Po stranách komunikace je pak navržena nezpevněná krajnice o š. 0,50m. Délka komunikace je cca 70,65m.

Napojení na stávající komunikační síť je řešeno na silnici III/4973, kdy celková šířka sjezdu, který slouží pro odbočení i připojení je 25,80m. Komunikace bude využívána k obsluze čerpací jímky a to v intervalu cca 1/měsíc, popř. bude využívána pro účely obce. Na komunikaci bude tedy povolen příjezd pouze se souhlasem obce. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná v kategorii MO1k 4,5/4,5/30 umožňující dopravní obsluhu

pro nákladní vozidlo. Komunikace je navržena jako živičná v konstrukci se zátěží stupně VI, což odpovídá intenzitám těžké nákladní dopravy do 15 vozidel/24 hod.

S0 03 Přípojka NN pro čerpací stanici

Jedná se o kabelový přívod NN pro napojení elektroměrového rozváděče RE1 nového odběrného místa - čerpací stanice z distribučního rozvodu a kabelový přívod NN pro napojení hlavního rozváděče čerpací stanice RMS1.

Seznam stok a jejich polohy				
Stoka, souřadnice (konec stavby) (začátek stavby)		Celkem (m)	litina	PVC
		DN 250	DN 250	DN 250
A 1	X: 1160585.05, Y: 513241.81 X: 1161429.6, Y: 513841.35	1089,8	48,5	1041,3
V 1	X: 1161429.6, Y: 513841.35 X: 1161461.35, Y: 513750.07	10,6		10,6
A 1-2	X: 1161282.89, Y: 513730.27 X: 1161264.5, Y: 513599.04	113,7		113,7
A 1-3	X: 1161234.34, Y: 513555.12 X: 1161247.3, Y: 513585.41	28,8		28,8
A 1-3-1	X: 1161262.78, Y: 513652.61 X: 1161230.63, Y: 513654.07	33,7	7,7	26,0
A 1-4	X: 1161190.28, Y: 513539.64 X: 1161185.78, Y: 513550.09	11,5	11,5	0,0
A 1-5	X: 1161132.07, Y: 513501.54 X: 1161136.44, Y: 513524.95	32,4	12,0	20,4
A 1-6	X: 1161106.94, Y: 513471.9 X: 1161099.4, Y: 513471.9	32,7	12,2	20,5
A 1-7	X: 1161056.93, Y: 513471.38 X: 1161049.26, Y: 513490.95	19,7	8,8	10,9
A 1-8	X: 1160968.17, Y: 513419.78 X: 1160980.6, Y: 513456.29	46,1	12,4	33,7
A 1-9	X: 1160908.24, Y: 513412.77 X: 1160905.72, Y: 513428.91	16,5	16,5	0,0
A 1-10	X: 1160808.49, Y: 513409.33 X: 1160843.68, Y: 513490.82	40,2		40,2
A 1-11	X: 1160858.1, Y: 513229.94 X: 1160801.48, Y: 513339.88	142,0		142,0
A 1-12	X: 1160670.38, Y: 513488.97 X: 1160784.41, Y: 513357.74	174,1		174,1
A 1-12-1	X: 1160602.71, Y: 513424.61 X: 1160766.82, Y: 513370.7	192,1		192,1
A 1-12-2	X: 1160533.85, Y: 513321.49 X: 1160669.12, Y: 513368.65	178,1		178,1
A 1-12-3	X: 1160771.45, Y: 513423.75 X: 1160784.41, Y: 513357.74	10,1		10,1
A 1-13	X: 1160576.65, Y: 513258.98 X: 1160703.25, Y: 513306.34	164,3		164,3
A 1-71	X: 1161032.05, Y: 513535.46 X: 1161049.26, Y: 513490.95	48,7		48,7
A 2	X: 1160641.63, Y: 513481.06 X: 1161429.6, Y: 513841.35	902,9	12,0	890,9
A 2-1	X: 1161361.46, Y: 513718.55 X: 1161439.51, Y: 513768.42	91,6		91,6
A 3	X: 1160787.09, Y: 513119.48 X: 513119.48, Y: 513680.69	946,8	6,6	940,2
A 3-1	X: 1161370.05, Y: 513641.16 X: 1161371.11, Y: 513685.21	46,9	6,0	40,9

A 3-2	X: 1161307.98, Y: 1161307.98 X: 1161318.43, Y: 513614.01	10,9		10,9
B	X: 1162164.61, Y: 514155.81 X: 1162254.17, Y: 514243.52	140,7	14,0	126,7
Celkem délka stok:		4525,0	168,3	4356,7
VS – výtlak 110*10mm	X:1161424.57 Y:513827.99 X: 1162164.61, Y: 514155.81	1001,5		
Celkem stoky + výtlak		5526,5		

Vodoprávní úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upouští od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona uplatnit svá závazná stanoviska, námítky a připomínky **nejpozději do 15 dnů** od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Současně se mohou účastníci řízení a dotčené orgány v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 3. patro, dveře č. 323, v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hod, v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení, vyjmenovaných v rozdělovníku, zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.

Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.



Ing. Lukáš Zeman
odborný referent oddělení vodního hospodářství



- otisk úředního razítka -

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení : 9.4.2021

Datum sejmutí:

