

Vážený zákazník
Obec Ostrata
Ostrata 23
763 11 Ostrata

EG.D, a.s.
Kvalita dodávky energií
Plynárenská 90/3
602 00 Brno

Lukáš Petrucha
T 535 14 - 2114
lukas.petrucha@egd.cz

info@egd.cz
www.egd.cz

Brno, 04.10.2023

Naše značka:
272961

Odběratel:
Obec Ostrata

Vyjádření k opatřením okolo venkovního vedení NN

Vážený pane starosto,

na základě Vašeho podnětu dne 28. 8. 2023 jsme zaevidovali Váš požadavek na provedení technického opatření v el. síti (instalace rozpěrek do míst s průvěsy vedení, výpadky elektřiny při větrném a deštivém počasí) ve východní části obce jako reklamaci na kvalitu napětí v obci Ostrata.

Váš podnět jsme předali na regionální provoz sítě v Otrokovicích, která dne 4. 10. 2023 ve spolupráci s terénními techniky zajistila nejnutnější ořezy stromů zasahující do vedení (tam kde vlastníci stromů neučinili ořez), aby zajistili bezpečné a spolehlivé fungování distribuční sítě na inkriminovaných místech. Současně do míst s velkým průvěsem vedení byly instalovány rozpěrky mezi venkovní volné vodiče (zamezení doteku vodičů), aby k výpadkům dodávky elektřiny našim zákazníkům z těchto důvodů již nedocházelo.

Souběžně si Vás dovoluujeme v případě zásahu stromů do vedení obecně informovat, že povinnost průběžně odstraňovat stromy v blízkosti elektrického vedení je kladena na majitele pozemků, na kterém se toto stromy nachází, o čemž způsobem v místě obvyklým (zasláním a vyvěšením na úřední desku městských a obecních úřadů) majitele pozemků, na kterých se stromy nachází, každoročně informujeme.

Pokud tomu tak dotčení vlastníci neučiní může pak následně provozovatel distribuční sítě (nebo jím zmocněný subdodavatel ořezu) využít zákonné povinnosti mu uložené (v případě vzniku poruch) a provést na své náklady odstranění zasahujícího stromu do distribuční sítě za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Vážený pane starosto, omlouváme se za zdržení ve vyřízení podnětů na nápravná opatření a děkujeme Vám za upozornění na nebezpečný zásah stromů, průvěsy vodičů, které zapříčinily a v budoucnu by mohly zapříčinit případné další přerušení dodávek elektřiny našim zákazníkům (občanům obce) ze sítě nízkého napětí.

S přátelským pozdravem
EG.D, a. s.

Ing. Lukáš Petrucha

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400